




ОБЩИНА ТУНДЖА

гр. Ямбол, 8600, пл. "Освобождение" 1
тел. 046 661565 факс: 046 661575
e-mail: contact@fundja.net, contact@fundzha.net web site: https://fundzha.bg

10

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „ТУНДЖА“



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - КМЕГ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“

ОТНОСНО: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация на язовир, представляващ поземлен имот с идентификатор 80217.9.128 (с номер по предходен план 000017) по КККР на с. Чарган, община Тунджа.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪБЕТНИЦИ,

Община „Тунджа“ е собственик на язовир, представляващ поземлен имот с идентификатор 80217.9.128 (с номер по предходен план 000017) по КККР на с. Чарган, община Тунджа. За имота има съставен Акт за публична общинска собственост № 5267/04.04.2018 г.

Язовирът е построен в местността „Батаклийца“ на 2100 м. североизточно от с. Чарган. Състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея се установява от изготвен доклад от инж. Цветана Йорданова – оператор на язовирни стени, като е посочено, че стената е скъсана в зоната на основния изпускател. Дадени са препоръки да не се възстановява язовирната стена поради неуплътнение на същата и наличие на надлъжни пукнатини по короната.

В Констативен протокол от 28.10.2022 г., изготвен в резултат от извършен технически преглед на язовира от Комисия, назначена със Заповед № РД-07-1149/01.09.2021 г. е направено заключение, че състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея е неизправно, съгласно чл. 50 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние. Дадени са предписания Община „Тунджа“ да вземе решение за бъдещата експлоатация на язовира.

В резултат на гореизложеното и съгласно чл. 33, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние е изготвена индивидуална оценка за извеждане от експлоатация, съдържаща основни технически характеристики на язовира и оценка на техническото състояние и конструктивната сигурност на язовирната стена.

От същата е видно, че стената е скъсана в размер на 3-4 метра по дължина от много години, липсва основен изпускател, преливника е неработоспособен. Техническото състояние е определено като неизправно, неработоспособно и

експлоатацията му е недопустима, поради опасност за живота на хора, материални ценности и околна среда.

Съгласно чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние язовирите се извеждат от експлоатация или се ликвидират, когато включително след извършените ремонти или реконструкции се установи, че сигурността на съоръженията им не е гарантирана съгласно нормативните изисквания за конструктивната и технологичната сигурност, какъвто е настоящия случай.

В чл. 34, ал. 1, т. 5 от горепосочената Наредба е регламентирано, че за издаване на разрешение за извеждане от експлоатация или за ликвидация на язовир, собствениците подават заявление по образец, като се прилага и решение на собственика за провеждане на процедурата.

Предвид гореизложеното, считам, че е целесъобразно язовирът да бъде изведен от експлоатация и предлагам Общински съвет „Тунджа“ да подкрепи предложения проект за решение.

С уважение,

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община „Тунджа“



РЕШЕНИЕ

ОТНОСНО: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация на язовир, представляващ поземлен имот с идентификатор 80217.9.128 (с номер по предходен план 000017) по КККР на с. Чарган , община Тунджа.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, Общинският съвет

РЕШИ:

1. Дава съгласие за извеждане от експлоатация на язовир, представляващ поземлен имот с идентификатор 80217.9.128 (с номер по предходен план 000017) по КККР на с. Чарган , община Тунджа.

2. Възлага на Кмета на Община „Тунджа“ да предприеме действия за издаване на разрешение за извеждане от експлоатация по образец, утвърден от председателя на ДАМТН.

НЕЛИ СЛАЗОВА

Председател на ОБС „Тунджа“