




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води  
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

|   |  |
|---|--|
| Обект   | „Транжорна и цех за преработка на бели меса и преработка на зеленчуци“   |
| Цел на заявеното водовземане  | Водоснабдяване за други цели   |
| Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане   | BG3G00000NQ015 „Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско- Стралджанска област“   |
| Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни | <p>На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5, чл. 159, ал. 3 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, заявление с вх. № РР-01-151/16.06.2022г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите.</p> <p>Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло BG3G00000NQ015 „Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско - Стралджанска област“ е в добро състояние по количество и лошо качество.</p> <p>За подземно водно тяло BG3G00000NQ015 „Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско - Стралджанска област“ е определена по - малко строга цел по показатели нитрати.</p> <p>Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район“ през 2022г., подземно водно тяло BG3G00000NQ015 „Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско - Стралджанска област“ е в лошо химично състояние по показател нитрати и манган.</p> |
| Качествено състояние на частта от ПВТ   | Завишено съдържание на:<br>нитрати – $244 \pm 5$ mg/l, при допуск 50 mg/l;<br>обща твърдост – $13,2 \pm 0,3$ mgeqv/l, при допуск 12 mgeqv/l  |
| Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането  | Тръбен кладенец ТК с дълбочина 24,00 м.<br>Експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър Ø160 в интервала от 0,00 до 24,00 м. Изпълнена задтръбна циментация в интервала от 0,00 до 5,00 м.<br>Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала от 5,00 до 24,00 м.  |



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33  
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd\_plovdiv@earbd.bg



|   |  |
|---|--|
|   | Водоприемна част от PVC филтри с диаметър Ø160 в интервала от 5,00 до 20,00 м.   |
| Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията | Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 10776.2.80, местност „Мераситлер“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Веселиново, община Тунджа, област Ямбол.<br><br><u>Тръбен кладенец ТК - кога терен 129,25 м</u><br>N 42° 32' 00,14" E 26° 32' 19,52"<br>X 4711408,131 Y 585331,511  |
| ЕКАТТЕ  | 10776  |
| Параметри на разрешеното водоземане   | Q <sub>ср.ден.</sub> = 0,09 л/сек;<br>Q <sub>макс.</sub> = 0,70 л/сек;<br>Q <sub>год.</sub> = 2980,0 м <sup>3</sup> /год.<br>Q <sub>мин.</sub> = 2600,0 м <sup>3</sup> /год.<br>S <sub>макс доп.</sub> = 0,04 м  |
| Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Спазване на разрешеното водно количество;</li> <li>• Спазване целите, за които е разрешено водоземането;</li> <li>• Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати и обща твърдост;</li> <li>• Монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземните съоръжения;</li> <li>• Монтиране на нивомери за измерване на нивото на подземните води в съоръженията;</li> <li>• Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;</li> </ul> |

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

**ВАСИЛ УЗУНОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

